

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

BERPROMER Mérnöki és Szolgáltató Kft.

Békéscsaba  
Penza lakótelep 22. A 1.  
5600

↑ Címzett mezői

Debrecen, 2017. november 07.

## Tárgy: Közmű üzemeltetői állásfoglalás

Tisztelt Címzett!

Az Önök által benyújtott „**Déaványai piac fejlesztés víz- és szennyvíz be-  
kötése**” megnevezésű tervben szereplő hálózat nyomvonalra megközelíti és  
keresztezi, valamint az építmény megvalósításához szükséges munkálatok  
érintik Társaságunk tulajdonában lévő:

- 0,4 kV-os szabadvezetékes hálózatot a Bethlen Gábor utcán (a 1839 helyrajzi számon)

*A benyújtott terv engedélyezéséhez és kivitelezéséhez az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:*

- A vonatkozó szabványok (MSZ 151-5:1986, MSZ 151-6:1986, MSZ 151-6:1992, MSZ 13207-6:2000, MSZ 1585:2016, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 17200-6:2002), a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22) NGM rendelet, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkező 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait kérjük maradéktalanul betartani.



T: +36 30 3082-525

F: 52/512-250



Üzem neve: Áramhálózati  
Üzem Debrecen  
Üzem címe: 4024 Debrecen  
Kossuth u. 41.



[www.eon.hu](http://www.eon.hu)

[timea.posta@eon-hungaria.com](mailto:timea.posta@eon-hungaria.com)

Ügyintéző neve: Posta Tímea

e-közmű azonosító:

619506423

Iktatószám: *23196837* /2017

Management:  
Haraszi Judit  
Csulak Ferenc  
Gelencsér Lajos

Székhely:  
E.ON Tiszántúli  
Áramhálózati Zrt.  
4024 Debrecen  
Kossuth u. 41.  
Debreceni Törvényszék  
Cégbirósága  
Cg 09-10-000064

- A villamos hálózat áramvezetőit a munkavégzés során megközelíteni csak a biztonsági távolság figyelembevételével szabad. Amennyiben a kivitelezés során szükségessé válik a villamos hálózatok biztonsági övezetében történő munkavégzés, akkor a technológiától függően szakfelügyeletet és amennyiben szükséges feszültségmentesítést kell kérni. Minden olyan tevékenység, amely a vezeték, vagy tartószerkezetének épségét, állékonyságát veszélyezteti, csak a villamos hálózat feszültségmentesítése és szakfelügyelet mellett végezhető. A szakfelügyeletet 20 nappal, a feszültségmentesítést 45 nappal a munka megkezdése előtt írásban kell kérni.

Szakfelügyeletre és feszültségmentesítésre vonatkozó kérés címzettje: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen Áramhálózati Üzem, 4030 Debrecen, Híd u. 10-12.

Területgazda: Kecse Sándor, tel: 30/3782-975

A szakfelügyelet és a feszültségmentesítés teljes költsége a Megrendelőt terheli.

- Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakfelügyeletre vonatkozó kérelem elmaradása esetén a tárgyi kivitelezés műszaki átadás-átvételéhez, és engedélyeztetéséhez nem járulunk hozzá.
- A villamos hálózatok biztonsági övezetében bármely anyag, a vonatkozó előírásoktól eltérő deponálása, tárolása tilos.
- A meglévő, megmaradó légvezetékes hálózataink tartószerkezeteinek állékonyságára a földmunkavégzések során fokozottan ügyelni kell. Szabadvezetékes hálózat oszlopait a tartószerkezetek állékonyságának biztosítása érdekében legfeljebb az építendő munkaárok mélységével megegyező vízszintes távolságig szabad megközelíteni, mely nem lehet kevesebb, mint 1 méter.
- Minden olyan esetre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól szabványos távolság nem tartható, úgy kezdeményezni kell azok áthelyezését, átalakítását.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő közcélú hálózat esetleges kiváltása (átalakítása/áthelyezése) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kérelmező teljes körű költségviselése mellett, Társaságunk külön írásbeli engedélyével történhet meg.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a meglévő hálózat kiváltása (átalakítása/áthelyezése) során létrehozott új közcélú hálózatok és tartószerkezetek, az új közcélú hálózatszakaszok, illetve a bontott anyagok külön térítés nélkül Társaságunk tulajdonában maradnak.

Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő közcélú hálózat kiváltása (átalakítása/áthelyezése) esetén a pontos műszaki és gazdasági feltételeket áramszolgáltatói tájékoztatóban közöljük, melyhez további egyeztetés szükséges.



- A tervezett építmény és ezekhez kapcsolódó munkálatok nem akadályozhatják meg berendezéseink üzemeltetését, karbantartását, üzembizavár elhárítását!

A nyilatkozatban leírtak be nem tartásából származó károkért vagy más következményekért – beleértve az esetleges fogyasztói kárigényeket is – az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállal, adott esetben pedig követeléssel él.

Nyilatkozatunk az érintett területen esetleg meglévő fogyasztói tulajdonú vezetékekre nem vonatkozik és a kiadás napjától számított **6 hónapig** érvényes.

Üdvözlettel:



Oláh Attila  
Üzemvezető



Nagy Balázs Győző  
Kiemelt területi üzemeltetési  
irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.